چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... **بخش/واحد مورد بازدید:.....**

ردیف	ایزولاسیون	بله	خیر	غیرقابل ارزیابی
1	جداسازی و مراقبت بیماران محتمل و مشکوک به بیماری های واگیر مشمول نظام مراقبت، در بخش ها بر اساس استاندارد صورت می‌گیرد؟			
2	اجرای احتیاطات و ایزولاسیون بر اساس نظام مراقبت سندرومیک طبق دستورالعمل کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی صورت می‌گیرد؟			
3	آیا پیش اتاق دارای سیستم فشار منفی همسو با اتاق ایزوله می باشد؟			
4	آیا پیش اتاق دارای ترالی /کمد وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظت فردی است؟			
5	آیا پیش اتاق دارای امکانات ضد عفونی دست است؟			
6	آیا پیش اتاق دارای کمد لباس و رختکن /رخت آویز است؟			
7	آیا پیش اتاق دارای ترالی /کمد وسایل ضدعفونی و گندزدا است؟			
8	دراتاق ایزوله سقف ,زمین ,دیوارها ,پنجره ها ودرب ها درزگیری شده است وامکان برقراری فشار منفی هوا وجود دارد؟			
9	در اتاق ایزوله وسایل معاینه مورد نیاز (گوشی ,فشار سنج....)وجود دارد؟			
10	آیا استاندارد ورود و خروج هوا جهت ایجاد فشار منفی و سیستم تهویه هوارعایت شده است(ورودی نزدیک سقف در قسمت بالای سر بیمار و خروجی در پایین پای بیمار در ارتفاع30 -15 سانتی متری کف)؟			
11	آیا قابلیت تنظیم درجه حرارت اتاق ایزوله وجود دارد؟(بین 20 تا 24 درجه سانتیگراد)			
12	آیا قابلیت تنظیم رطوبت اتاق ایزوله وجود دارد؟(بین 30 تا 60 درصد)			
13	پرسنل آگاهی لازم از اصول احتیاطات هوایی- قطرات و تنفسی را دارند؟			
14	راهنمای تصویری انواع احتیاطات بر اساس راه انتقال در بخش موجود است و در مواقع لزوم درب اتاق ایزوله نصب می شود؟			
15	لیست بیماری‌های گزارش فوری و تلفنی در دسترس پرسنل می‌باشد؟			
16	فرایند اطلاع بیماری‌های گزارش فوری و تلفنی توسط پرسنل اجرا می‌گردد؟			